



Nausicaa S.p.A.
Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821

Allegato 2

Elenco attività di manutenzione programmata

<i>Revisione</i>	<i>Oggetto della Revisione</i>	<i>Data</i>
<i>1.0</i>	<i>Prima stesura</i>	<i>01/06/2021</i>





Nausicaa S.p.A.
 Viale Zaccagna 18/A
 54033 Carrara MS
 Tel.: +39 0585 644311
 Fax: +39 0585 786578
 N. verde: 800 015821

Componente	Intervento	Periodicità mesi
Allacciamento	Verifica funzionalità sistemi erogazione	12
	Verifica funzionalità/perdite tubazioni	12
	Verifica funzionalità apparecchiature di intercettazione	12
Rete Distribuzione	Verifica funzionalità sistemi erogazione	6
	Verifica funzionalità/perdite tubazioni	6
	Verifica funzionalità apparecchiature di intercettazione	6
	Verifica funzionalità autoclavi	6
	Verifica funzionalità elettropompe vario tipo	3
	Verifica funzionalità presso stati	3
	Registrazione letture contatori	3
	Verifica perdite serbatoi	3
	Pulizia serbatoi	12
	Verifica funzionalità apparecchiature serbatoi	3
	Verifica impianto elettrico	3
Apparecchi sanitari	Verifica funzionalità asciugatori elettrici	6
	Verifica funzionalità asciugatori meccanici (porta salviette)	6
	Verifica funzionalità distributori sapone	6
	Controllo stato apparecchi idrosanitari	6
	Verifica funzionalità scaldabagni elettrici	12
	Verifica funzionalità cassette distribuzione	6
	Verifica funzionalità scaldacqua istantanei	6
	Verifica rotture e fessurazioni	6
Impianto di addolcimento	Verifica durezza acqua	1 gg
	Verifica con eventuale reintegro livello rigenerante	7 gg
	Pulizia serbatoio con reintegro rigenerante	12
	Verifica strumentazione	1
Rete Distribuzione gas	Verifica organi di intercettazione	3
	Verifica stato e perdite tubazioni	12
Impianto di aspirazione	Verifica funzionalità	3

